

Grote Kerkhof 1  
Postbus 5000  
7400 GC Deventer

14 0570  
telefoon

0570 - 693219  
direct telefoonnummer

[gemeente@deventer.nl](mailto:gemeente@deventer.nl)  
e-mail

Aan de fractie van GroenLinks  
De heer R. Takens en de heer T. van der Meulen  
Interne Post

BO/ 2017-000097  
kenmerk

uw referentie

7 februari2017  
datum

H.M. Schuldink/H.A.G. van den Burg  
contactpersoon

Schriftelijke vragen ex art 46 RvO over hoogspanningsleidingen in  
Deventer  
onderwerp

Geachte heer Takens, geachte heer Van der Meulen,

In uw brief van 16 januari heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over hoogspanningsleidingen in Deventer.  
Ons antwoord is als volgt.

#### **Vraag 1**

Zijn er op het grondgebied van Deventer woningen die in aanmerking komen voor de uitkoopregeling? Welke acties onderneemt het college om bewoners te attenderen op de uitkoopregeling en zijn er al resultaten bekend?

#### **Antwoord**

Nee, in Deventer komen geen woningen in aanmerking voor uitkoop. Op 12 september 2013 heeft het ministerie van Economische Zaken ons schriftelijk geïnformeerd over een uitkoopregeling en verkabelingsprogramma met betrekking tot hoogspanningsverbindingen. Naast informatie over het programma en regeling heeft het ministerie ons verzocht de gegevens met betrekking tot uitkoop te controleren. Middels een brief van 6 maart 2014 hebben we geantwoord dat op basis van de door het ministerie gehanteerde criteria er zich op Deventer grondgebied geen woningen onder de hoogspanningslijnen bevinden.

#### **Vraag 2a**

Is het college op de hoogte van de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor ondergrondse verkabeling? Wat is de mening van het college over dit initiatief van het rijk?

#### **Antwoord**

Ja, middels de genoemde brief zijn wij op de hoogte gebracht. Op basis van criteria van het ministerie komen in Deventer delen van twee hoogspanningslijnen (ter hoogte van Diepenveen en langs N348 bij Fetlaer en Blauwenoord) in aanmerking voor verkabelen. Naast die lijnen zijn aan de noordzijde van de stad ook hoogspanningslijnen gesitueerd langs de Platvoet, Borgele, Keizerslanden en langs Schalkhaar die niet in het programma zijn opgenomen. Er zijn verder forse kosten en gemeentelijke bijdrage gemoeid met het verkabelen, terwijl de kosten voor de uitkoopregeling geheel gedragen worden door het ministerie. De verwachting is niet dat de gemeentelijke bijdrage gedekt kan worden door bijvoorbeeld opbrengsten uit vrijkomende gronden. Ten aanzien van stralingsrisico's voor bestaande woningen hanteert het ministerie de door de Europese Unie aanbevolen maximale

grenswaarden voor magnetische velden van 100 microTesla. Bestaande woningen (ook in de Deventer) voldoen hieraan. Voor nieuwbouwsituaties geldt een advieswaarde van 0,4 microTesla.

Al met al biedt het programma voor Deventer geen totaaloplossing voor wat het ministerie noemt "ontlasten" van bewoners nabij hoogspanningslijnen, er wordt door het ministerie een verschillende kostenverdeling gehanteerd voor het zelfde doel, waarbij verwacht wordt dat vrijkomende gronden maar beperkt zullen renderen. Ten aanzien van stralingsnormering hanteert het Rijk verschillende normen voor bestaande en nieuwe situatie, waarbij opgemerkt wordt dat ook na verkabeling er een magneetveld met stralingseffect van kracht blijft nabij de dan ondergrondse kabel.

**Vraag 2b**

Is bekend wat de kosten zijn van een dergelijke operatie in Deventer? Is het college ook bereid om een deel van de kosten voor haar rekening te nemen?

**Antwoord**

De kosten zijn niet exact bekend. Volgens wetsvoorstel Wet Stroom, bedroeg de gemeentelijke bijdrage voor Deventer 3,2 miljoen euro, voor het verkabelen van de twee lijnsegmenten. Dit wetsvoorstel is echter op 22 december 2015 verworpen door de Eerste Kamer. De wettelijke basis voor verkabelen is nu opgenomen in een nieuw Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie. Hierin is geen kostenoverzicht voor verkabelen opgenomen. Hoe dan ook is de verwachting dat de gemeentelijke bijdrage aan een dergelijke operatie zeer groot is. Het college geeft hier momenteel geen prioriteit aan.

**Vraag 2c**

Gaat het college actie ondernemen om ondergrondse verkabeling te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

**Antwoord**

Op basis van het oorspronkelijke verkabelingsprogramma was er gezien genoemde bezwaren geen aanleiding een verzoek tot verkabelen in te dienen. Wel willen we met het ministerie en leidingbeheerder Tennet verkennen of met het nieuwe wetsvoorstel 'Voortgang Energietransitie' deze bezwaren dusdanig zijn weggenomen dat verkabelen van hoogspanningslijnen heroverwogen kan worden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,  
de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

ir. A.P. Heidema